



## INSULATION PIERCING CONNECTORS

### ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ

### CONNECTEURS A PERFORATION D'ISOLANT A SERRAGE INDEPENDANT

Insulation piercing connectors with adapters are designed for branching of main ABC lines to ABC branch line. During assembly and installation, insulation of main lines should not be removed, only insulation of branch line has to be removed for designated length. Connectors are developed to be installed on the energized lines.

Изолированные герметичные, водонепроницаемые зажимы с адаптером применяются для выполнения провода ответвления. При производстве монтажа изоляция провода магистрали не удаляется. Удаляется только изоляция провода ответвления длиной, которая указана на корпусе зажима. Допускается выполнение монтажа на линии под напряжением.

Connecteurs à perforation d'isolant sont faites pour la réalisation de la ligne séparée de botte seule portant câble. A l'occasion du montage l'isolation des connecteurs ne se fait pas sur la ligne séparée mais sur la ligne à la mesure notée à la borne. Elles peuvent être montées quand le réseau est sous tension.



No. п/лж N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Torque Вращающий момент Couple (Nm)	Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Main line Магистраль Ligne	Branch line Ответвление Dérivation					
1	16-95	1x(6-35)	P43-20-53	IOS-61	7/12 + 6	-/50	172.00
2	16-95	2x(6-35)	P43-20-54	IOS-62	7/12 + 6	-/40	218.00
3	16-95	1x(16-95)	P43-20-55	IOS-63	7/12 + 6	-/50	186.00
4	25-150	1x(6-35)	P43-20-57	IOS-71	14/15 + 6	-/40	236.00
5	25-150	2x(6-35)	P43-20-58	IOS-72	14/15 + 6	-/35	282.00
6	25-150	1x(16-95)	P43-20-59	IOS-73	14/15 + 6	-/40	252.00
7	25-150	4x(6-35)	P43-20-69	IOS-74	14/15 + 6	-/20	371.00
8	25-150	1x(50-150)	P43-20-62	IOS-75	14/15 + 6	-/20	480.00

## INSULATION PIERCING CONNECTORS

### ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ

### CONNECTEURS A PERFORATION D'ISOLANT A SERRAGE INDEPENDANT

Insulation piercing connectors with adapters for connection between ABC and uninsulated network are designed for branching of main uninsulated lines to ABC branch line. During assembly and installation, insulation of branch lines should be removed for designated length.

Изолированные герметичные зажимы с адаптером для перехода с изолированной на неизолированную сеть применяются для выполнения изолированного провода ответвления с неизолированного провода магистрали. Изоляция провода ответвления снимается, длиной, которая указана на корпусе зажима.

Connecteurs à perforation d'isolant à serrage indépendant avec adaptateur pour le passage du réseau non-isolé au réseau isolé sont faits pour la formation de la ligne séparée isolée de la ligne principale non-isolée. A l'occasion du montage il est nécessaire faire part de l'isolation à la ligne séparée en mesure notée sur la borne.



No. п/лж N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Torque Вращающий момент Couple (Nm)	Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Main line Магистраль Ligne	Branch line Ответвление Dérivation					
1	6-95	1x(6-35)	P43-20-64	IOS-65	7/12 + 6	-/50	218.00
2	6-95	2x(6-35)	P43-20-65	IOS-66	7/12 + 6	-/40	218.00
3	6-95	1x(16-95)	P43-20-52	IOS-67	7/12 + 6	-/50	186.00
4	25-150	1x(6-35)	P43-20-66	IOS-77	14/15 + 6	-/40	236.00
5	25-150	2x(6-35)	P43-20-67	IOS-78	14/15 + 6	-/35	282.00
6	25-150	1x(16-95)	P43-20-68	IOS-79	14/15 + 6	-/40	252.00
7	25-150	4x(6-35)	P43-20-79	IOS-69	14/15 + 6	-/20	371.00
8	25-150	1x(50-150)	P43-20-63	IOS-76	14/15 + 6	-/20	480.00