






№ кода : P432046

Изделие: Изолированные ответвительные зажимы IOS-145 (16-120/2,5-70)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Открутить гайку зажима, чтобы осталось достаточно места для размещения проводов в предназначенных местах зажима.</p>	
<p>2. Поместите провода СИП (отдельный и основной) в предусмотренные места в зажиме.</p>	
<p>3. Уложив провода в соответствующие пазы, гаечным ключом затяните гайку разъема до поломки саморазрывной головки гайки. Таким образом будет установлено правильное электрическое соединение между отдельным и основным проводом СИП</p>	
<p>4. Наденьте изолирующий колпачок на свободный конец разделительного провода.</p>	
<p>5. Теперь зажим готов к работе.</p>	



**Юридическое уведомление:** Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам