

№ кода: P8012XX

Изделие: Изолированные водонепроницаемые соединительные гильзы MJPB, MJPT и MJPTN

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Необходимо снять изоляцию с проводов на длину, указанную на изолированной водонепроницаемой соединительной муфте.</p>	
<p>2. После снятия изоляции необходимо проткнуть резиновые колпачки с обеих жил в соединительную гильзу до тех пор, пока не почувствуется засор (предел) проникновения жил.</p>	
<p>3. После того как жилы вставлены в соединительную втулку, как описано на предыдущем этапе, с помощью гидравлического обжимного инструмента выполните обжимку в определенных местах втулки (1, 2, 3... с обеих сторон). <i>Монтажник должен использовать соответствующие пресс-вставки для гидравлического инструмента, указанные в технической спецификации изделия — E140, E173 или E215.</i></p>	
<p>4. После запрессовки изолированной соединительной гильзы изделие готово к эксплуатации.</p>	



**Юридическое уведомление:** Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам