№ кода: P432092
Изделие: Заглушка ZIK 16-150

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1.	Выбирайте кабель, который можно закончить изолирующим колпачком.	
2.	На конец провода необходимо надеть изолирующий колпачок. Нажав и закрутив изоляционный защитный колпачок, как показано на рисунке справа, необходимо надеть изоляционный колпачок на конец провода. Таким образом будет обеспечена изолированность конца провода и предотвращено проникновение влаги и пыли к жиле провода.	
3.	После выполнения предыдущих действий на конец провода надевался изоляционный колпачок.	

Юридическое уведомление:
Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам