






№ кода: P432043

Изделие: Изолированные ответвительные зажимы IOS-31T (6-95/6-70)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Открутить гайку зажима, чтобы осталось достаточно места для размещения проводов в предназначенных местах зажи</p>	
<p>2. Поместите провода СИП-а (ответвительный и основной) в предусмотренные места в зажиме.</p>	
<p>3. Поместив провод в соответствующий паз, затяните винт/гайку разъема гаечным ключом до тех пор, пока не сломается саморазрывная головка винта/гайки. Таким образом будет установлено правильное электрическое соединение между отдельным и основным проводом СИП.</p>	
<p>4. Наденьте изолирующий колпачок на свободный конец ответвительной линии.</p>	
<p>5. Теперь зажим готов к работе</p>	



Юридическое уведомление: Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам.