

№ кода: P432120

Изделие: Изолированные ответвительные зажимы IOS-120 (35-240/35-240)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

| | |
|---|---|
| <p>1. Открутить гайку зажима, чтобы осталось достаточно места для размещения проводов в предназначенных местах зажима.</p> |  |
| <p>2. Поместив провод в соответствующий паз, затяните винт/гайку разъема гаечным ключом до тех пор, пока не сломается саморазрывная головка винта/гайки. Таким образом будет установлено правильное электрическое соединение между отдельным и основным проводом.</p> |  |
| <p>3. Наденьте изолирующий колпачок на свободный конец ответвительной линии.</p> |  |
| <p>4. Теперь зажим готов к работе</p> |  |



Юридическое уведомление: Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам.