






**Codul produsului:** P432062  
**Denumire produs:** CDD IOS-75 (25-150/1x(25-150))

### INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Deșurubați șurubul clemei pentru a avea suficient spațiu pentru a introduce firele a liniei principale în locurile prevăzute pe clemă.</p>  |     |
| <p>2. Așezați firul a bransamentului (principal) în locurile indicate pe clemă. După introducerea firelor în canelurile corespunzătoare, cu ajutorul unei chei strângeți piulița a conectorului până la ruperea șurubului dinamometric. În acest fel se va stabili o conexiune electrică corectă între conductor secundar și principal al bransamentului.</p> |     |
| <p>3. Îndepărtați izolația conductorului secundar la lungimea care este marcată pe adaptor. După ce izolația este îndepărtată, trebuie fizic să treceți firul secțiunii secundare prin capacul de cauciuc adaptorului conform desenului.</p>  |   |
| <p>4. După pătrunderea corectă a conductorului secțiunii secundare prin capacul de cauciuc a adaptorului, cu ajutorul unei chei strângeți piulița adaptorului până la ruperea capului dinamometric a șurubului. În acest fel se va stabili o conexiune electrică corectă între conductor secundar și principal (adaptorului).</p>                             |   |
| <p>5. Clema este acum gata pentru exploatare.</p>   |  |


**ATENȚIE:**

Produsul trebuie instalat numai de o persoană competentă și instruită având o experiență în domeniul instalațiilor electrice și cunoștințe solide despre bunele practici de siguranță și instalare a echipamentelor electrice. PLAMEN nu își asumă nici o răspundere în legătura cu situații care provin din utilizare greșită, instalației neconforme sau ignorarea regulamentelor naționale de siguranță sau a altor prevederi naționale. Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate duce la deteriorare produsului și vătămări grave și fatale.