






№ кода: P432059

Изделие: Изолированные ответвительные зажимы IOS-73 (25-150/1x(16-95))

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Открутить гайку зажима, чтобы осталось достаточно места для размещения проводов в предназначенных местах зажима.</p>	
<p>2. Поместив провод в соответствующий паз, затяните винт/гайку разъема гаечным ключом до тех пор, пока не сломается саморазрывная головка винта/гайки. Таким образом будет установлено правильное электрическое соединение между отдельным и основным проводом..</p>	
<p>3. Снимите изоляцию с проводов линии ответвления на длину, указанную на адаптере. После снятия изоляции необходимо физически пропустить провода линии ответвления через резиновые чехлы переходника согласно рисунку.</p>	
<p>4. После правильного проникновения жилы ответвленной линии через резиновую крышку адаптера затяните винт адаптера гаечным ключом до поломки головки самосрывающегося винта. Это позволит установить правильное электрическое соединение между жилой основной линии и ответвленной линией (адаптером).</p>	
<p>5. Теперь зажим готов к работе.</p>	



Юридическое уведомление: Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и остаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам.