

KODNI BROJ: P432050
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-15T (16-95/16-95)

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

<p>1. Odvrnuti navrtku stezaljke da bi imali dovoljno prostora za postavljanje žila na predviđena mesta u stezaljci.</p>	
<p>2. Postaviti žile SKS-a (odvojnu i glavnu) na predviđena mesta u stezaljci. Nakon postavljanja žila u odgovarajuće žlebove, pomoću ključa zategnuti vijak/navrtku konektora do momenta kidanja samokidajuće glave vijka/navrtke. Na ovaj način će se uspostaviti ispravna električna veza između odvojne i glavne žile SKS-a.</p>	
<p>3. Postaviti izolacionu kapu na slobodan kraj odvojne žile.</p>	
<p>4. Stezaljka je sada spremna za eksploataciju.</p>	



PRAVNO OBAVEŠTENJE:

Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.