

№ кода: P432050

Изделие: Изолированные ответвительные зажимы IOS-15T (16-95/16-95)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Открутите гайку зажима, чтобы осталось достаточно места для размещения проводов в предназначенных местах зажима.</p>	
<p>2. Разместить провода СИП (ответвительный и основной) в предусмотренные места в зажиме. После размещения проводов в соответствующих пазах затянут винт/гайку разъема с помощью гаечного ключа до тех пор, пока не сломается саморазрывная головка. Таким образом будет установлено правильное электрическое соединение между ответвлением и основным проводом СИП.</p>	
<p>3. Надеть изолирующий колпачок на свободный конец разрывного провода.</p>	
<p>4. Теперь зажим готов к работе.</p>	



Юридическое уведомление: Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам