





KODNI BROJ: P432078

Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-43 (6-150/16-95)

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1.	Odvrtnuti navrtku stezaljke da bi imali dovoljno prostora za postavljanje žila na predviđena mesta u stezaljci.	
2.	Postaviti žile SKS-a (odvojnu i glavnu) na predviđena mesta u stezaljci.	
3.	Nakon postavljanja žila u odgovarajuće žlebove, pomoću ključa zategnuti navrtku konektora do momenta kidanja samokidajuće glave navrtke. Na ovaj način će se uspostaviti ispravna električna veza između odvojne i glavne žile SKS-a.	
4.	Postaviti izolacionu kapu na slobodan kraj odvojne žile.	
5.	Stezaljka je sada spremna za eksploataciju.	

PRAVNO OBAVEŠTENJE:

Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.

